



aitex[®]
research & innovation center

REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

DECOLUBER DECORACIONES

S.L.

AVDA REAL DE PINTO, 158,

ES-28021 Madrid

Madrid

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2024AN0432.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 24AN0432



La muestra referenciada como:

"Placa decorativa de polvo de bambú"



ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020 y EN 13823:2020. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"D-s3,d0"

Fecha de emisión

2 de abril de 2024



Date: 02/04/2024 15:59:08

Digitally Signed by:JOAN RISUEÑO
CABANES - NIF:48605765A

Joan Risueño
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego