



aitex®
research & innovation center

REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

DECOLUBER DECORACIONES S.L.

AVDA REAL DE PINTO, 158,
ES-28021 Madrid
Madrid

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2024AN0430.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 24AN0430

La muestra referenciada como:

"Placas decorativas de polvo de piedra"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020 y EN 13823:2020. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"B-s3,d0"

Fecha de emisión

2 de abril de 2024

Date: 02/04/2024 14:00:31

Digitally Signed by:JOAN RISUEÑO CABANES -
NIF: 48605765A

Joan Risueño
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego